



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 00511/2026/PKQ (26.142)

Đơn vị đề nghị lấy mẫu: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khu công nghiệp IDICO  
Địa chỉ: Số 48, Khu phố 3, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Thời gian lấy mẫu: 02/02/2026  
Thời gian thử nghiệm: 02/02/2026 – 12/02/2026  
Loại mẫu: Nước thải  
Số lượng: 01 mẫu  
Vị trí lấy mẫu: Đầu ra mương lưu lượng - NM XLNT TT KCN Mỹ Xuân A  
Toạ độ: X: 1176488 Y: 420591

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp phân tích
1	Độ màu <sup>(b)</sup>	Pt/Co	KPH (MDL = 5)	SMEWW 2120C:2017
2	pH <sup>(b)</sup>	-	6,6	TCVN 6492:2011
3	Nhu cầu oxi sinh hoá (BOD <sub>5</sub> ) <sup>(b)</sup>	mg/L	10	SMEWW 5210B:2017
4	Nhu cầu oxi hóa học (COD) <sup>(b)</sup>	mg/L	25	SMEWW 5220C:2017
5	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) <sup>(b)</sup>	mg/L	6	SMEWW 2540D:2017
6	Asen (As) <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,001)	SMEWW 3125B:2017
7	Thủy ngân (Hg) <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,0003)	SMEWW 3125B:2017
8	Chì (Pb) <sup>(b)</sup>	mg/L	0,0029	SMEWW 3125B:2017
9	Cadimi (Cd) <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,0001)	SMEWW 3125B:2017
10	Cr <sup>3+</sup> <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,003)	SMEWW 3125B:2017 + SMEWW 3500Cr.B:2017
11	Cr <sup>6+</sup> <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,003)	SMEWW 3500Cr.B:2017
12	Đồng (Cu) <sup>(b)</sup>	mg/L	0,012	SMEWW 3125B:2017
13	Kẽm (Zn) <sup>(b)</sup>	mg/L	0,029	SMEWW 3125B:2017

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm. Thời gian lưu mẫu: 5 ngày kể từ ngày trả kết quả.  
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường.  
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI TP.HCM  
(VILAS 450 - VIMCERTS 032)



Địa chỉ: Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028.38243291 Email: cet.istee@gmail.com

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp phân tích
14	Niken (Ni) <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,001)	SMEWW 3125B:2017
15	Mangan (Mn) <sup>(b)</sup>	mg/L	0,018	SMEWW 3125B:2017
16	Sắt (Fe) <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,05)	SMEWW 3111B:2017
17	CN <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,003)	SMEWW 4500-CN.C&E:2017
18	Tổng Phenol <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,04)	TCVN 6216:1996
19	Tổng dầu mỡ khoáng <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,3)	SMEWW 5520B&F:2017
20	Sunfua (S <sup>2-</sup> ) <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,01)	TCVN 6637 : 2000
21	Florua (F <sup>-</sup> ) <sup>(b)</sup>	mg/L	0,55	SMEWW 4500-F.B&D:2017
22	Amoni (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> tính theo N) <sup>(b)</sup>	mg/L	0,06	SMEWW 4500-NH <sub>3</sub> .B&F:2017
23	Tổng Nitơ <sup>(b)</sup>	mg/L	5,5	TCVN 6624-2:2000
24	Tổng Photpho <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,01)	SMEWW 4500-P.B&F:2017
25	Clo dư <sup>(b)</sup>	mg/L	KPH (MDL = 0,05)	SMEWW 4500-Cl.G:2017
26	Coliform <sup>(b)</sup>	MPN/100mL	17	SMEWW 9221B:2017

**Ghi chú:** KPH: không phát hiện. MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp.

Thời gian lấy mẫu: 08h55' ngày 02/02/2026

(b)- Thông số được Vimcerts chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

GIÁM ĐỐC  
TRUNG TÂM

QA/QC

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Lê Minh Tuấn

Nguyễn Thanh Vũ

Nguyễn Tuấn Minh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm. Thời gian lưu mẫu: 5 ngày kể từ ngày trả kết quả.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.