



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 01470/2025/PKQ (25.518)

Đơn vị đề nghị lấy mẫu: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khu công nghiệp IDICO
Địa chỉ: Số 48, Khu phố 3, Phường An Hoà, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Thời gian lấy mẫu: 18/04/2025
Thời gian thử nghiệm: 18/04/2025 – 24/04/2025
Loại mẫu: Nước thải
Số lượng: 01 mẫu
Vị trí lấy mẫu: Đầu ra mương lưu lượng - NM XLNT TT KCN Mỹ Xuân A
Tọa độ: X: 1176488 Y: 420591

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp phân tích
1	Độ màu ^(b)	Pt/Co	7	SMEWW 2120C:2017
2	pH ^(b)	-	7	TCVN 6492:2011
3	Nhu cầu oxi sinh hoá (BOD ₅) ^(b)	mg/L	7	SMEWW 5210B:2017
4	Nhu cầu oxi hóa học (COD) ^(b)	mg/L	17	SMEWW 5220C:2017
5	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ^(b)	mg/L	5	SMEWW 2540D:2017
6	Mangan (Mn) ^(b)	mg/L	0,0518	SMEWW 3125B:2017
7	Sắt (Fe) ^(b)	mg/L	KPH (MDL = 0,05)	SMEWW 3111B:2017
8	Tổng dầu mỡ khoáng ^(b)	mg/L	KPH (MDL = 0,3)	SMEWW 5520B&F:2017
9	Sunfua (S ²⁻) ^(b)	mg/L	KPH (MDL = 0,01)	TCVN 6637 : 2000
10	Florua (F ⁻) ^(b)	mg/L	0,65	SMEWW 4500-F.B&D:2017
11	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N) ^(b)	mg/L	0,1	SMEWW 4500-NH ₃ .B&F:2017
12	Tổng Nito ^(b)	mg/L	6,7	TCVN 6624-2:2000
13	Tổng Photpho ^(b)	mg/L	KPH (MDL = 0,01)	SMEWW 4500-P.B&E:2017

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm. Thời gian lưu mẫu: 5 ngày kể từ ngày trả kết quả.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI TP.HCM
(VILAS 450 - VIMCERTS 032)

Địa chỉ: Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38243291 Email: cet.istee@gmail.com



TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp phân tích
14	Clo dư ^(b)	mg/L	KPH (MDL = 0,05)	SMEWW 4500-Cl ⁻ .G:2017
15	Coliform ^(b)	MPN/100mL	1,3 x 10 ²	SMEWW 9221B:2017

Ghi chú: KPH: không phát hiện. MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp.
Thời gian lấy mẫu: 13h30' ngày 18/04/2025
(b)- Thông số được Vimcerts chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM

Lê Minh Tuấn

QA/QC

Nguyễn Thanh Vũ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Hoài Nam



1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm. Thời gian lưu mẫu: 5 ngày kể từ ngày trả kết quả.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.